



**PRÉLIMINAIRE  
NON VALIDE  
POUR  
CONSTRUCTION**

**TotalEnergies**  
74 rue Lieutenant de Montcabrier  
34536 BEZIERS CEDEX

Echelle : **1:3000**

Projection : **UTM84-20N**

Format : **A3**

E-mail : [contact.renouvelables@totalenergies.com](mailto:contact.renouvelables@totalenergies.com)

Ce plan est la propriété de TotalEnergies, il ne peut être reproduit sans autorisation.

IND	STATUT	MODIFICATION	DESSINÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR	VALIDÉ PAR	DATE
H	--					
G	--					
F	--					
E	--					
D	--					
C	--					
B	--					
A	DEV	CREATION	CJU			18/04/2024

**PLAN DE MASSE**

**CREUILLY**

16.367376 , -61.415871  
CREUILLY  
LE MOULE  
FRANCE GUADELOUPE

**NOTES:**

- CE DESIGN SUPPOSE QUE LES DIFFERENTES ZONES SERONT TERRASSEES ET PREPAREES POUR REpondre A TOUTES LES TOLERANCES DES STRUCTURES PROPOSEES.
- EUROCODE VENT ZONE GUADELOUPE. ALTITUDE 50m
- CATEGORIE DE CORROSION: C5 minimum
- NEST CONSIDERE AUCUN OMBRAGE D'ARBRES OU DE BATIMENTS EXISTANTS

**VUE DE COUPE**

SPECIFICATION DE LA CENTRALE	
9387.72 kWc	SURFACE : 12.9 Ha
21096 MODULES HAUT REND. (445W) 1.5kV	
36 MODULES/STRINGS, 586 STRINGS	
586 OMBRIERES - INCLINAISON 10°	
27 ONDULEURS	
2 POSTES TRANSFORMATEUR 3500 KVA	
1 POSTE TRANSFORMATEUR 2500 KVA	
DC/AC=105%	
GCR=0.57 / 0.3 , AZIMUTH: 18.1°	