

BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE
GESTION SÉCHERESSE
GUADELOUPE - 2026 / N°11 - 30/06/2026

Arrêté préfectoral (vigilance - alerte - crise)	Préfecture	
Arrêté préfectoral	Pas d'arrêté en cours	

Situation hydrologique détaillée

Climat - Prévisions Pluviométrie	Météo-France	Bulletin du 30/06/2026
Prévisions mensuelles	Les cumuls mensuels sont normaux à légèrement déficitaires sur le Nord de la Grande-Terre, le Nord-Est de la Basse-Terre et la Désirade. Ailleurs, en Guadeloupe comme aux îles du Nord, les cumuls sont excédentaires (jusqu'à +100% localement). Les cumuls mensuels sont pratiquement partout déficitaires (dépassant les 50 % de déficit sur presque toute la Grande-Terre et les îles du Sud), tandis que le relief de la Basse-Terre est légèrement plus arrosé que la normale. Les cumuls mensuels sont partout nettement déficitaires au mieux de -20 % sur les contreforts des monts Caraïbes comme à Vieux Fort, -40 à -50 % sur le relief de la Soufrière aux Mamelles ainsi qu'à Marie-Galante, à -75 % sur la Grande-Terre ! C'est tout simplement le 2ème mois de juin le plus sec depuis 1991 sur la Guadeloupe et le 3ème le plus sec depuis 1950 à la station de référence du Raizet. Ainsi, le trimestre avril-mai-juin 2026 est à classer dans les 20 trimestres AMJ les plus secs des 70 dernières années sur l'ensemble des îles Sous-le-Vent des Petites-Antilles.	
Prévisions saisonnières	Evolution contexte climatique Au-dessus du Pacifique, le réchauffement de la zone équatoriale de la surface océanique reste rapide. L'ENSO devient largement positif en cours de trimestre avec des conséquences plus ou moins directes jusqu'aux Antilles. Pour les trois mois à venir, la tendance est toujours dans un premier temps à un maintien des températures de surface proches des normales en juillet sur l'océan Atlantique tropical avant un très léger réchauffement pour août-septembre. Cette température de surface de l'océan autour de nous reste le moteur principal du temps qu'il fera. L'ENSO attendu comme très supérieur aux normales pourra également avoir un rôle via les téléconnexions dans les températures et les pluies attendues pour ce trimestre. Prévisions pour la Guadeloupe et les îles du nord Pour le trimestre juillet-août-septembre 2026, les températures sont d'abord légèrement anormalement chaudes pour juillet-août. L'anomalie de chaleur deviendrait plus marquée en septembre. Une vigilance devra être portée aux possibles vagues de chaleurs sur nos îles. Du côté des précipitations, le temps devrait souvent être plus sec que la normale, et ce, pour toutes les petites Antilles, archipel de Guadeloupe et îles du Nord comprises. Attentions ! Nous entrons malgré tout dans la saison des pluies. Quelques périodes bien pluvieuses, restent donc tout de même possibles, surtout à proximité des probables phénomènes cycloniques.	
Pluviométrie	Météo-France	Bulletin journalier du 29/06/2026

Indicateurs Chroniques			
Indicateurs pluviométriques sécheresses	Parmi les 12 stations pluviométriques de référence surveillées, 10 stations présentent actuellement un niveau inférieur au seuil de vigilance pluviométrique : • Deshaies Jardin botanique ; • Bouillante gendarmerie pigeon ; • Capesterre Belle Eau Neufchâteau ; • Capesterre Belle Eau Bois Debout ; • Sainte-Rose Viard ; • Petit-Bourg la Providence • Les Abymes Le Raizet Aéroport ; • Le Moule Lauréal ; • Capesterre Belle Eau Neufchâteau • Bellevue (Marie-Galante) ; En conséquence, 6 zones hydrographiques sont désormais en vigilance pluviométrique : • la zone n°1 – Côte-sous-le-Vent Nord ; • la zone n°2 – Côte-sous-le Centre ; • la zone n°4 – Côte-au-Vent Sud / Les Saintes ; • la zone n°5 – Côte-au-Vent Nord ; • la zone n°6 – Grande-Terre / La Désirade ; • la zone n°7 – Marie-Galante. Hors seuil, 1 zone : • la zone n°3 – Côte-sous-le-vent Sud Toutefois, il convient de noter que certaines stations demeurent au-dessus de leur seuil de vigilance, notamment Baillif aérodrome, Petit-Bourg La Providence et Capesterre Belle Eau Neufchâteau, traduisant une situation pluviométrique contrastée selon les secteurs du territoire.		
Hydrométrie Débit cours d'eau - Basse-Terre		DEAL	Bulletin du 30/06/2026
Évolution depuis le dernier point	- Améliorations Aucune amélioration. - Aggravations Trianon passe de vigilance à alerte. Boucan passe d'une situation hors seuil à vigilance. - Maintiens Baillif reste en alerte. Deshaies reste en vigilance. Digue reste en vigilance. Maison de la forêt reste hors seuils. Vieux-Habitants Barthole reste hors seuils. La situation hydrologique relative à l'étude des débits moyens sur 20 jours (Q20j) est stable sur la plupart des stations étudiées. Une aggravation est observée à Trianon qui passe de vigilance à alerte et à Boucan qui passe de hors seuil à vigilance.		
Seuils atteints	Sur 7 stations : - 2 stations hors seuils, - 3 stations en vigilance, - 2 station en alerte, - 0 station en crise.		
Tendance suivant prévisions météo	-----		
Piézométrie - Niveau nappes Grande-Terre et Marie-Galante		BRGM	Bulletin du 29/06/2026

Évolution depuis le dernier bulletin	• Marie Galante : Situation similaire au bulletin précédent. • Grande Terre : La situation piézométrique de Grande-Terre demeure toujours dégradée avec une tendance globalement orientée à la baisse. Entre le 16 juin et le 29 juin, 6 des 12 piézomètres suivis présentent une diminution de leur niveau, généralement comprise entre -1 % et -3 %. Seules les stations de Châteaubrun, Corneille et Renéville apparaissent stables. On observe uniquement une amélioration pour 2 piézomètres : Belin (légère hausse + 3,28%) et Montresor qui sort du seuil de crise avec une nette hausse de son niveau piézométrique (+ 19%). Cette absence de recharge significative confirme le maintien d'une forte tension sur la ressource souterraine en Grande Terre et à Marie Galante.	
Marie-Galante :	Seuils atteints : - 2 piézomètres en alerte : Poisson et Dorot - 5 piézomètres hors seuil - 1 piézomètre en absence de donnée	
Grande-Terre :	Seuils atteints : - 8 piézomètres en alerte - 2 piézomètres en vigilance - 2 piézomètres hors seuil - 1 piézomètre en absence de donnée	
Captages / Production eau potable - UPEP	SMGEAG	Bulletin du 29/06/2026
	Centre : Exceptée pour les sources de Belle Eau Cadeau pour lesquelles une baisse est constatée [débit total des sources a été mesuré ce matin le 29 juin 2026 à 940 m³/h au lieu des plus de 1200 m³/h espéré], le déficit de pluviométrie (visible au niveau de tous le cours d'eau) commence à avoir des conséquences sur la quantité d'eau prélevée alimentant nos autres usines de production d'eau en nous obligeant à nous rendre plus fréquemment sur les ouvrages de prélèvement pour y mener les opérations de désobstruction (Moustique : 930 m³/h, Digue : 1250 m³/h, Miquel : 750 m³/h, Vernou : 630 m³/h). Pour l'usine de Perrin, KARUKÉR'O continue à nous fournir une quantité d'eau brute correspondant à nos besoins (autour de 350 m³/h). Exploitant SAUR- côte sous le vent + Vieux fort : nous avons deux situations très préoccupantes qui nous imposent la plus grande vigilance : → Vanibel à Vieux-Habitants où nous avons émis un communiqué aux abonnés samedi. La production a connu un regain avec les précipitations d'hier. Nous n'avons pas visibilité sur les précipitations à venir qui permettraient de rétablir durablement la situation. Sur cette UDI il y a deux semaines, un sous-traitant d'EDF avait cassé l'adduction de l'usine. Malgré une réaction rapide pour la réparation, les réservoirs de tête à monrepos ont été précipités dans une instabilité. Sans retour à la normale de la ressource, il nous est impossible de recouvrer leurs pleines capacités. En dehors des précipitations d'hier c'est une diminution de 30% de la ressource que nous observons. → Beausoleil à Pointe-Noire ou malgré le fait que nous arrivons encore à satisfaire les besoins. Nous faisons le constat d'une réduction du débit d'eau brute qui passe de 72 à 55m3/h. Cette baisse représente environ 25% de la ressource, elle se traduit par un fonctionnement continue de la production avec un faible temps d'arrêt. Dans le cas d'une rupture de canalisation et/ou d'un branchement, nous ne serions pas en mesure de recouvrer le niveau du réservoir de tête ; ce qui conduirait inmanquablement à des perturbations de la distribution. Basse-Terre :	

semaine 27, 29 juin 2026

UPEP	<i>Evaluation de la baisse de la ressource/ adduction</i>	<i>Impact sur la distribution</i>
Montval Baillif	50%	sans
St-Louis Baillif	0% (achat d'eau)	-
Belleterre Gourbeyre	0%	-
Palmiste Gourbeyre	40%	-
Morne Houël St-Claude	25%	sans
Beauvallon Basse-Terre- St-Claude	0% (achat d'eau)	-
Matouba St-Claude	60%	Sans impact, ce jour
Balisier Papaye St-Claude	20%	-
Cacao Ste-Rose	30%	Délestage programmé
Massy Ste-Rose	15%	sans
Sofaïa Ste-Rose	20% (50 % sur riv. Sofaïa)	tour d'eau (casses)
Solitude Ste-Rose	40%	sans
Ermitage 3Rivières	15%	tours d'eau
Gommier 3Rivières	-	
La Plaine 3Rivières	55%	sans
Tête-Canal 3Rivières	80%	-
Ferry Deshaies	55% (arrivée en gravitaire)	renforcement par le pompage

Grande-Terre : Pour l'ensemble des UPEP du territoire GT, rien n'est à signaler. Nos adductions restent satisfaisantes à nos besoins pour le moment.

Production GT

29/06/2026

UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Niveaux réservoirs
Desvarieux	Pressions adduction Pression maximale : 4,73 bars Pression minimale : 2,04 bars Pression moyenne : 2,88 bars. Débit moyen de production : 400 m3/h	Aucun	Audoins : 98 % Champs grillé 2000_1&2: 37% & 34% Sergent : 20% Morel : 64% Sommabert 2000 : 87% & 83%
Belin	Pressions adduction Pression maximale : 4,57 bars Pression minimale : 2,02 bars Pression moyenne : 3,47 bars Débit moyen de production : 242 m3/h	Aucun	Belin : 70% Ht montagne 2000_1&2: 3,8% & 23% Massieux : 33% Les mangles : 19% Vigie : 0,0% Gros Cap : 0,0%
Usine de Deshauteur via pompage esperance	Pressions adduction Pression maximal : 11 bars Pression minimal : 4,43 bars Pression moyenne : 6,92 bars Débit moyen de production : 1178 m3/h	Tours d'eau actif	Deshauteurs R500 : 89% Dubellay : 26% Bois jolan : 45% May : 40% Bebette : 58% Dubedou : 61% St Jacques : 72%

FORAGES	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution
Pelletan	Débit produit : 47 m3/h	Aucun
Charopin	Débit produit : 30 m3/h	Aucun
Picard	Débit produit : 20 m3/h	Aucun
Perrin	Débit produit : 64 m3/h	Aucun
Jabrun	Débit produit : 73 m3/h	Aucun
Lasserre	Débit produit : 67 m3/h	Aucun
Gensolin	Débit produit : 89 m3/h	Aucun
Duchassaing	Débit produit : 37 m3/h	Aucun
Kancel	Débit produit : 63 m3/h	Aucun
Blanchard	Débit produit : 40 m3/h	Aucun
Marchand	Débit produit : 43 m3/h	Aucun
Chazeau	Débit produit : 78 m3/h	Aucun
Celcourt	Débit produit : 33 m3/h	Aucun

Captages / Production eau potable - UPEP

CCMG (opérateur : KARUKER'Ô)

Bulletin du 29/06/2026

Prélèvement nappe

La situation à Marie Galante est sensiblement la même que la semaine dernière.

Les pluies du week-end n'ont pas amélioré la hauteur des nappes, mais on n'enregistre pas non plus de dégradation depuis les 5 derniers jours.

La protection de la pompe de Balisiers par des coupures forcées sur horloge permet de maintenir un niveau d'eau suffisant dans le puits.

Pour mémo : baisse du débit de pompage de 22.6 m3/h à 20.5 ou 21.0 m3/h, et réglage l'horloge pour une heure de pause toutes les 4 heures de pompage. Le volume journalier produit passe donc à 380 m3 maxi. On devra donc peut-être réduire le linéaire du réseau de distribution pour maintenir le réservoir plein. Pour les autres forages, les niveaux sont sensiblement identiques à 2025 à la même

	période.		
Réseau d'irrigation agricole	Conseil Départemental	Bulletin du 30//06/2026	
Prélèvements, niveau des barrages et consommation	Captages		
	○ La capacité de production des captages s'est légèrement améliorée mais reste en dessous des normales.		
	Barrages		
	○ Le niveau du barrage de Letaye est à environ 4,5 m. Toutefois les volumes de Letaye ne sont pas mobilisables en raison de travaux sur la station de pompage de Letaye.		
	○ Le barrage de Moreau est sollicité depuis 3 semaines pour soutenir la production des captages en rivière et assurer le besoin agricole (complément moyen de 10 500 m3/j, soit environ 10% du débit total mis en distribution)		
	○ Le niveau du barrage de Gaschet était remonté courant mai grâce à plusieurs épisode pluvieux sur son bassin versant. Le niveau est toutefois redescendu. La réserve actuelle est mobilisable pendant environ 3 à 4 semaines.		
	Distribution		
	○ La demande est supérieure au besoin habituel en cette saison en raison d'un développement du maraîchage (particulièrement marqué cette année) couplé à l'absence d'apports d'eau significatifs par les pluies. Le réseau est donc fortement sollicité et son équilibre n'a pu être assuré qu'en recourant aux stockages du barrage de Moreau.		
	○ Des restrictions sur l'usage agricole ont été appliquées la semaine dernière (tours d'eau alterné entre la moitié nord de la Grande Terre et l'est de la Grande Terre). Le dispositif est en pause à la faveur de pluies survenues le week-end dernier.		
	○ Le pompage est activé sur Gaschet pour soutenir le réseau gravitaire.		
○ Alimentation des usines d'eau potable du SMGEAG assurée à 100% et en continu malgré la demande trop forte			
Conclusion			
La capacité de production des rivières est toujours inférieure aux normales. La seule rivière peu affectée est la rivière Bras David. Etant donné que la situation ne s'améliore pas, nous prévoyons de solliciter une autorisation de prélèvement supplémentaire à Bras David comme le permet l'arrêté préfectoral à compter du 1 ^{er} juillet.			
Le besoin global agricole + eau potable est supérieur à la production des captages et au besoin habituellement constaté en cette saison			
Le déficit de production est compensé par une mobilisation du stockage du barrage de Moreau et par la mise en place de mesures de gestion (restrictions d'eau agricole).			
La vigilance reste active notamment en raison des prévisions Météo qui prévoient un maintien de ce déficit hydrique pour le mois à venir.			