

BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE

GESTION SÉCHERESSE


GUADELOUPE - 2026 / N°13 - 22/07/2026

Seuils hydrologiques en cours, par zone

[Vigieau.gouv.fr](http://vigieau.gouv.fr) (recherche par adresse)

Vert : hors seuil, pas de déficit
Jaune, Orange (alerte), Rouge (crise) : déficit - Alerte et crise : restrictions

Carte de situation - Arrêté préfectoral du 06/07/2026



Arrêté préfectoral (vigilance - alerte - crise)	Préfecture
Arrêté préfectoral	Le 06/07/2026, le préfet de la région Guadeloupe a décidé le placement de : - la Grande-Terre et de la Désirade en situation « ALERTE sécheresse » (restrictions) - la Basse-Terre, Les Saintes et Marie-Galante en « Vigilance » (pas de restriction, sensibilisation). Voir l'arrêté du 06 juillet 2026

Situation hydrologique détaillée

Pluviométrie : Bilan & Prévisions Climat : Prévisions	Météo-France	État des lieux du 20/07/2026
Pluviométrie : Bilan	Pour juin, les cumuls mensuels sont partout nettement déficitaires au mieux de -20 % sur les contreforts des monts Caraïbes comme à Vieux Fort, -40 à -50 % sur le relief de la Soufrière aux Mamelles ainsi qu'à Marie-Galante, à -75 % sur la Grande-Terre ! C'est tout simplement le 2ème mois de juin le plus sec depuis 1991 sur la Guadeloupe et le 3ème le plus sec depuis 1950 à la station de référence du Raizet. Ainsi, le trimestre avril-mai-juin 2026 est à classer dans les 20 trimestres Avril-Mai-Juin les plus secs des 70 dernières années sur l'ensemble des îles Sous-le-Vent des Petites-Antilles.	

Pluviométrie : Prévisions mensuelles	Les cumuls attendus pour la période du 20 juillet au 16 août 2026 sont inférieurs à la normale sur l'ensemble des îles Sous-le-Vent des Petites-Antilles. Dans le détail, la semaine du 03 au 09 août serait la plus sèche par rapport à la normale, tandis que l'on resterait légèrement inférieur à la normale pour le reste de la période. Rappelons que plus nous avançons dans la saison, plus la normale pluviométrique est élevée.		
Climat : Prévisions saisonnières	Evolution contexte climatique Au-dessus du Pacifique, le réchauffement de la zone équatoriale de la surface océanique reste rapide. L'ENSO devient largement positif en cours de trimestre avec des conséquences plus ou moins directes jusqu'aux Antilles. Pour les trois mois à venir, la tendance est toujours dans un premier temps à un maintien des températures de surface proches des normales en juillet sur l'océan Atlantique tropical avant un très léger réchauffement pour août-septembre. Cette température de surface de l'océan autour de nous reste le moteur principal du temps qu'il fera. L'ENSO attendu comme très supérieur aux normales pourra également avoir un rôle via les téléconnexions dans les températures et les pluies attendues pour ce trimestre. Prévisions pour la Guadeloupe et les îles du nord Pour le trimestre juillet-août-septembre 2026, les températures sont d'abord légèrement anormalement chaudes pour juillet-août. L'anomalie de chaleur deviendrait plus marquée en septembre. Une vigilance devra être portée aux possibles vagues de chaleurs sur nos îles. Du côté des précipitations, le temps devrait souvent être plus sec que la normale, et ce, pour toutes les petites Antilles, archipel de Guadeloupe et îles du Nord comprises. Attention ! Nous entrons malgré tout dans la saison des pluies. Quelques périodes bien pluvieuses, restent donc tout de même possibles, surtout à proximité des probables phénomènes cycloniques.		
Pluviométrie Indicateurs Chroniques		Météo-France	Bulletin journalier du 22/07/2026
Indicateurs pluviométriques sécheresses	Parmi les 12 stations pluviométriques de référence surveillées, 6 stations présentent actuellement un niveau inférieur au seuil de vigilance pluviométrique : • Baillif Aéroport ; • Capesterre Belle Eau Bois Debout ; • Petit Bourg La Providence • Le Moule Lauréal ; • Les Abymes Le Raizet Aéroport • Les Basses (Marie-Galante)		
Hydrométrie Débit cours d'eau - Basse-Terre		DEAL	Bulletin du 22/07/2026
Évolution depuis le dernier point	- Améliorations Boucan passe hors seuils. - Aggravations Aucune aggravation - Maintiens Baillif reste en alerte. Trianon reste en alerte. Deshaies reste en vigilance. Digue reste en vigilance. Maison de la forêt reste hors seuils. Vieux-Habitants Barthole reste hors seuils.		

	La situation hydrologique relative à l'étude des débits moyens sur 20 jours (Q20j) est généralement stable par rapport aux conclusions du 07 juillet dernier, toutefois étant donné les faibles précipitations observées depuis une dizaine de jours une tendance à la baisse s'observe.	
Seuils atteints	Sur 7 stations : - 3 stations hors seuils, - 2 stations en vigilance, - 2 station en alerte, - 0 station en crise.	
Tendance suivant prévisions météo	-----	
Piézométrie - Niveau nappes Grande-Terre et Marie-Galante		Bul
Évolution depuis le dernier bulletin	• Marie Galante : Situation similaire au bulletin précédent. • Grande Terre : La situation piézométrique demeure globalement stable depuis le précédent bulletin. Sur les 13 ouvrages suivis, 4 présentent une légère hausse, 4 une légère baisse et 3 restent stables (1 ouvrage sans données et 1 variation nulle). Les évolutions observées restent de faible amplitude, comprises entre -0,03 m et +0,05 m. Les plus fortes hausses sont enregistrées à Girard (+0,05 m ; +5,10 %) et Montresor (+0,03 m ; +5,08 %), tandis que les baisses les plus marquées sont observées à Beausoleil (-0,03 m ; -1,21 %) et Gentilly (-0,03 m ; -0,35 %). Dans l'ensemble, les niveaux des nappes demeurent stables et ne montrent pas d'évolution significative depuis le précédent bulletin.	
Marie-Galante :	Seuils atteints : - 2 piézomètres en crise : Poisson et Dorot - 6 piézomètres hors seuil - 0 piézomètre en absence de donnée	
Grande-Terre :	Seuils atteints : - 8 piézomètres en alerte - 2 piézomètres en vigilance - 2 piézomètres hors seuil - 1 piézomètre en absence de donnée	
Captages / Production eau potable - UPEP		Bul
	Centre : Les conséquences du déficit pluviométrique sont bien visibles sur les sources de Belle Eau Cadeau pour lesquelles une nouvelle baisse est constatée [débit total des sources a été mesuré ce matin le 20 juillet 2026 à 885 m³/h seulement au lieu des plus de 1200 m³/h espéré mais aussi sur tous les cours d'eau sur lesquels des prélèvements au milieu naturel vers nos usines sont effectués. Ainsi donc, pour maintenir les bonnes quantités d'eau prélevée jusqu'à nos usines de production d'eau (autre que Belle Eau Cadeau), des opérations de désobstruction et de facilitation de la circulation de l'eau vers et dans les ouvrages de captage d'eau sont menées chaque semaine (Moustique : 930 m³/h, Digue : 1250 m³/h, Miquel : 750 m³/h, Ver-nou : 660 m³/h). Pour l'usine de Perrin, KARUKÉR'O continue à nous fournir une quantité d'eau brute correspondant à nos besoins (autour de 350 m³/h). Basse-Terre :	

UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource/ adduction	Impact sur la distribution
Montval Baillif	70%	situation critique
St-Louis Baillif	0%	-
Belleterre Gourbeyre	0%	-
Palmiste Gourbeyre	0%	-
Morne Houël St-Claude	20%	sans
Beauvallon Basse-Terre- St-Claude	0%	-
Matouba St-Claude	20%	-
Balisier Papaye St-Claude	5%	-
Cacao Ste-Rose	40%	délestage programmé
Massy Ste-Rose	15%	sans
Sofia St-Rose	20% (70 % sur riv. Sofia)	tour d'eau
Solitude Ste-Rose	60%	tour d'eau 2 x /semaine
Ermitage 3Rivières	50%	tours d'eau
Gommier 3Rivières	-	
La Plaine 3Rivières	70%	tour d'eau à venir si absence de précipitations
Tête-Canal 3Rivières	70%	
Ferry Deshaies	55% (arrivée en gravitaire)	renforcement par le pompage

Grande-Terre : En lien avec la sécheresse, nous avons constaté au cours de la semaine dernière une baisse prononcée de la pression adduction du feeder Esperance.

Cette baisse de pression a entraîné une diminution de la production de l'usine de Deshauteurs, passant de 1150 m³/h à 1090 m³/h en débit moyen pour la semaine dernière créant un déficit de 60 m³/h.

A contrario, les UPEP de Desvarieux et de Belin pour le moment maintiennent leurs consignes de production malgré une baisse de pression de leurs adductions.
(UPEP Moule : 400 m³/h - UPEP Belin : 270 m³/h)

	<table><tr><th>UPEP</th><th>Evaluation de la baisse de la ressource</th><th>Impact sur la distribution</th><th>Niveaux réservoirs</th></tr><tr><td>Desvarieux</td><td>Pressions adduction Pression maximale : 4,02 bars Pression minimale : 1,74 bars Pression moyenne : 2,84 bars. Débit moyen de production : 400 m3/h</td><td>Aucun</td><td>Moule R1000: 95% Audouin : 84 % Champs grillé 2000_18.2: 28% & 23% Sergent : 18% Morel : 38% Sommabert 2000 : 61% Sommabert 500 : 80%</td></tr><tr><td>Belin</td><td>Pressions adduction Pression maximale: 3,95 bars Pression minimale : 1,92 bars Pression moyenne : 2,66 bars Débit moyen de production : 248 m3/h</td><td>Aucun</td><td>Belin R2000: 62% Ht montagne 2000_18.2: 14% & 49% Massieux : 86% Les mangles : 19% Vigie : 0,0% Gros Cap : 0,0%</td></tr><tr><td>Usine de Deshauteur via pompage esperance</td><td>Pressions adduction Pression maximal: 7,42 bars Pression minimal: 4,18 bars Pression moyenne: 5,52 bars Débit moyen de production : 1090 m3/h (Baisse du débit de production)</td><td>Tous flexes actifs</td><td>Deshauteurs R500 : 87% Dubellay : 20% Boisjolan : 24% May : 5,0% Bebette : 0,50% Dubedou : 0,07% St Jacques : 75%</td></tr></table> <table><tr><th>FORAGES</th><th>Evaluation de la baisse de la ressource</th><th>Impact sur la distribution</th></tr><tr><td>Pelletan</td><td>Débit produit : 50 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Charopin</td><td>Débit produit : 28 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Picard</td><td>Débit produit : 41 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Perrin</td><td>Débit produit : 62 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Jabrun</td><td>Débit produit : 72 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Lasserre</td><td>Débit produit : 66 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Gemolin</td><td>Débit produit : 89 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Duchassaigne</td><td>Débit produit : 37 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Kaxxel</td><td>Débit produit : 63 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Blanchard</td><td>Débit produit : 41 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Marchand</td><td>Débit produit : 48 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Chazeau</td><td>Débit produit : 78 m3/h</td><td>Aucun</td></tr><tr><td>Cekourt</td><td>Débit produit : 33 m3/h</td><td>Aucun</td></tr></table>	UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Niveaux réservoirs	Desvarieux	Pressions adduction Pression maximale : 4,02 bars Pression minimale : 1,74 bars Pression moyenne : 2,84 bars. Débit moyen de production : 400 m3/h	Aucun	Moule R1000: 95% Audouin : 84 % Champs grillé 2000_18.2: 28% & 23% Sergent : 18% Morel : 38% Sommabert 2000 : 61% Sommabert 500 : 80%	Belin	Pressions adduction Pression maximale: 3,95 bars Pression minimale : 1,92 bars Pression moyenne : 2,66 bars Débit moyen de production : 248 m3/h	Aucun	Belin R2000: 62% Ht montagne 2000_18.2: 14% & 49% Massieux : 86% Les mangles : 19% Vigie : 0,0% Gros Cap : 0,0%	Usine de Deshauteur via pompage esperance	Pressions adduction Pression maximal: 7,42 bars Pression minimal: 4,18 bars Pression moyenne: 5,52 bars Débit moyen de production : 1090 m3/h (Baisse du débit de production)	Tous flexes actifs	Deshauteurs R500 : 87% Dubellay : 20% Boisjolan : 24% May : 5,0% Bebette : 0,50% Dubedou : 0,07% St Jacques : 75%	FORAGES	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Pelletan	Débit produit : 50 m3/h	Aucun	Charopin	Débit produit : 28 m3/h	Aucun	Picard	Débit produit : 41 m3/h	Aucun	Perrin	Débit produit : 62 m3/h	Aucun	Jabrun	Débit produit : 72 m3/h	Aucun	Lasserre	Débit produit : 66 m3/h	Aucun	Gemolin	Débit produit : 89 m3/h	Aucun	Duchassaigne	Débit produit : 37 m3/h	Aucun	Kaxxel	Débit produit : 63 m3/h	Aucun	Blanchard	Débit produit : 41 m3/h	Aucun	Marchand	Débit produit : 48 m3/h	Aucun	Chazeau	Débit produit : 78 m3/h	Aucun	Cekourt	Débit produit : 33 m3/h	Aucun
UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Niveaux réservoirs																																																								
Desvarieux	Pressions adduction Pression maximale : 4,02 bars Pression minimale : 1,74 bars Pression moyenne : 2,84 bars. Débit moyen de production : 400 m3/h	Aucun	Moule R1000: 95% Audouin : 84 % Champs grillé 2000_18.2: 28% & 23% Sergent : 18% Morel : 38% Sommabert 2000 : 61% Sommabert 500 : 80%																																																								
Belin	Pressions adduction Pression maximale: 3,95 bars Pression minimale : 1,92 bars Pression moyenne : 2,66 bars Débit moyen de production : 248 m3/h	Aucun	Belin R2000: 62% Ht montagne 2000_18.2: 14% & 49% Massieux : 86% Les mangles : 19% Vigie : 0,0% Gros Cap : 0,0%																																																								
Usine de Deshauteur via pompage esperance	Pressions adduction Pression maximal: 7,42 bars Pression minimal: 4,18 bars Pression moyenne: 5,52 bars Débit moyen de production : 1090 m3/h (Baisse du débit de production)	Tous flexes actifs	Deshauteurs R500 : 87% Dubellay : 20% Boisjolan : 24% May : 5,0% Bebette : 0,50% Dubedou : 0,07% St Jacques : 75%																																																								
FORAGES	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution																																																									
Pelletan	Débit produit : 50 m3/h	Aucun																																																									
Charopin	Débit produit : 28 m3/h	Aucun																																																									
Picard	Débit produit : 41 m3/h	Aucun																																																									
Perrin	Débit produit : 62 m3/h	Aucun																																																									
Jabrun	Débit produit : 72 m3/h	Aucun																																																									
Lasserre	Débit produit : 66 m3/h	Aucun																																																									
Gemolin	Débit produit : 89 m3/h	Aucun																																																									
Duchassaigne	Débit produit : 37 m3/h	Aucun																																																									
Kaxxel	Débit produit : 63 m3/h	Aucun																																																									
Blanchard	Débit produit : 41 m3/h	Aucun																																																									
Marchand	Débit produit : 48 m3/h	Aucun																																																									
Chazeau	Débit produit : 78 m3/h	Aucun																																																									
Cekourt	Débit produit : 33 m3/h	Aucun																																																									
Captages / Production eau potable - UPEP		CCMG (opérateur : KARUKER'Ô)	Bulletin du 17/07/2026																																																								
Prélèvement nappe	Les conditions météorologiques sont restées majoritairement sèches au cours des sept derniers jours, avec peu ou pas de précipitations significatives. Les niveaux piézométriques demeurent globalement stables, seule une légère baisse étant observée sur le forage de Balisier. La fin de la campagne de production des distilleries contribue à réduire la pression exercée sur la ressource en eau souterraine. En revanche, la forte fréquentation de l'île liée au Tour cycliste entraîne une augmentation des consommations d'eau. Les interventions sur les réseaux restent par ailleurs contraintes par les difficultés d'accès aux secteurs concernés durant l'événement sportif, ce qui peut retarder la réparation des fuites.																																																										
Réseau d'irrigation agricole		Conseil Départemental	Bulletin du 24/07/2026																																																								
Prélèvements, niveau des barrages et consommation	Captages La capacité de production des captages s'est de nouveau nettement dégradée au cours des deux dernières semaines. Cette situation est caractéristique d'un étiage de période de Carême. Barrages Barrage de Letaye : les volumes sont de nouveau mobilisables à la suite de l'achèvement des travaux de maintenance. La réserve demeure toutefois limitée. Barrage de Moreau : le remplissage est inférieur à 50 %. Cet ouvrage est fortement sollicité depuis deux semaines afin de compenser le déficit de production des captages. Barrage de Gachet : la réserve reste indisponible en raison d'un niveau d'eau trop faible.																																																										

Distribution

La demande est supérieure aux besoins habituellement observés à cette période de l'année, en raison d'un développement important des activités de maraîchage (particulièrement marqué cette année), combiné à l'absence d'apports pluviométriques significatifs. Le réseau est ainsi fortement sollicité et son équilibre ne peut plus être garanti à 100 %.

Les restrictions des usages agricoles, qui avaient pu être évitées ou limitées ces dernières semaines, doivent désormais être mises en œuvre.

L'alimentation des usines d'eau potable du SMGEAG est assurée à 100 % et en continu, malgré une demande particulièrement élevée.

Conclusion

La capacité de production des rivières demeure inférieure aux valeurs habituelles. La seule rivière encore peu impactée est la Bras David. Compte tenu de l'absence d'amélioration de la situation, le Département sollicite depuis trois semaines une autorisation de prélèvement supplémentaire sur cette rivière, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral applicable à compter du 1er juillet. Une réponse est attendue dans les plus brefs délais.

Les besoins cumulés en eau potable et en eau agricole sont désormais supérieurs à la capacité de production des captages ainsi qu'aux besoins habituellement constatés à cette période de l'année.

Le déficit de production est partiellement compensé par la mobilisation des réserves des barrages de Moreau et de Letaye, ainsi que par la mise en œuvre de mesures de gestion, notamment les restrictions des usages agricoles. La demande des usines d'eau potable exerce une pression importante sur le réseau départemental, dont l'équilibre devient de plus en plus difficile à maintenir.